

Начальнику отдела-главному государственному  
санитарному врачу по г.Таганрогу, Неклиновскому,  
Матвеев - Курганскому, Куйбышевскому районах  
С.М.Мусиенко

При проведении плановой проверки Территориальным отделом Территориального управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах МБОУ Самбекской СОШ были выявлены нарушения действующих нормативных документов.

Администрация школы устранит нарушения в следующие сроки:

№п/п	Вид нарушения	Срок исполнения
1	<u>При наполняемости учебных кабинетов соблюдать площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий (менее 2,5 м2) в соответствии с требованиями п.3.4.14 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</u>	<u>Срок исполнения:</u> <u>15.08.2022г</u>
2	<u>Рабочие места обеспечить салфетками на спиртовой основе, для дезинфекции клавиатуры, компьютерной мыши в соответствии с требованиями п.3.5.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</u>	<u>Срок исполнения:</u> <u>15.08.2021 г</u>
3	<u>Рабочие места обучающихся рядом с компьютером (ноутбуком), обеспечить источниками местного освещения, разместить сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) в соответствии с требованиями п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</u>	<u>Срок исполнения:</u> <u>15.08.2021 г</u>

4	<p><u>Санитарно-техническое оборудование в туалетной комнате привести в соответствие с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20</u>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" <u>произвести замену кранов со смесителями в столовой пищеблока</u></p>	<p><u>Срок исполнения:</u> <u>15.08.2021 г</u></p>
5	<p><u>представить акт о техническом состоянии вентиляционных каналов с контролем эффективности, инструментальными измерениями объёмов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20</u> "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</p>	<p><u>Срок исполнения:</u> <u>15.08.2021 г</u></p>
6	<p><u>Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств обеспечить холодным и горячим водоснабжением- в соответствии с требованиями п.2.6.5: п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20</u>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</p>	<p><u>Срок исполнения: во время капитального ремонта или реконструкции</u></p>

Директор МБОУ Сабекской СОШ:



Г.С.Назарьянц