



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Неклиновскому и Мясниковскому районам

Почтовый адрес: Неклиновский район с. Покровское пер. Красный, 36, 346830, телефон, факс: 8(86347) 2-11-65

<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 16gpn_rnd@mail.ru

Единый номер «телефона доверия» 8(863) 239-99-99

Предписание № 134/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самбекская средняя
общеобразовательная школа имени В.М. Петлякова

« 29 » ноября 2018 г.

с. Покровское

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожарном надзоре в период с « 01 » ноября 2018 года по « 29 » ноября 2018 года проведена плановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности Немковым Евгением Николаевичем – дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самбекская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Петлякова, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 24, совместно с директором Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самбекская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Петлякова, Назарьянц Геворг Сурезнович.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещении где находится дежурный не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализации	(ст. 4 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; п. 13.3.2, п. 1.3 приложение А «СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п. 12.16);	29.08. 2019	
2.	На дверях помещений щитовой, га-	(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 20);	29.08. 2019	

	ража и сарая не указано обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации). (при отключении от электроэнергии ППКОП не включается)	(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61);	29.08.2019	
4.	Не все осветительные приборы эвакуационного освещения на путях эвакуации находятся в рабочем состоянии (при отключении электроэнергии не загораются)	(ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4; СНиП 21-01-97 п. 6.22; СНиП 23-05-95 п. 7.62; Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 61);	29.08.2019	
5.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: двери эвакуационного выхода из спортзала открываются не по ходу эвакуации людей из здания;	(ст. 6, 53, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-01-97* п. 6.17, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009),	29.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНДиПР
по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
Е.Н.Немков



« 29 » ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Самбекская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Петлякова Назарьянц Геворг Сурезнович.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 29 » ноября 2018 г.